

# Medlemmernes andre forslag til behandling på Ordinær Generalforsamling d. 21. juni 2021

## Forslag 5:

**IB PETERSEN**  
TOLDKLARERER  
STORE KROG 28-305  
2300 KØBENHAVN S

Sundby Sejlforening  
Amager Strandvej 15

København, den 25. maj 2021.

2300 København S

## **Forslag til behandling på Sundby Sejlforenings Generalforsamling mandag den 21. juni 2021.**

---

Nyt afsnit i Ordensreglement for Pladsen § 4:

**Et fartøj tilsluttet 220/230 volt landstrøm kan være uden opsyn ved opladning af akkumulatorer, hvis fartøjet benytter faste installationer, som er specielt beregnet til 220/230 volt spænding.**

Motivering:

- Akkumulatorer sulfateres og bliver derved beskadiget, hvis de ikke oplades løbende med en pulslader eller switch-mode marinelader.

Bestyrelsen har påbudt (vedtaget), at el-ledninger tilsluttet standere vil kunne fjernes uden varsel af havnemyndigheden.

Til behandling af forslaget bedes bestyrelsen dokumentere påstanden: "Der har i mange havne været flere bådbrande pga. fejl i den elektriske installation". (underforstået ved tilslutning af landstrøm).

Med venlig hilsen



Ib Petersen - medlem nr. 042

---